



**Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete**

2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.  
Tel: 27/590-095, Tel./fax: 27/590-236  
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

Iktatószám: SZL / 2453 - 2 / 2022.  
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. szeptember 09.  
A napirendet tárgyalja: Képviselő-testület  
Az előterjesztést készítette: Gerencsér Lívía  
Előterjesztő: Juhász Béla polgármester  
A napirendet tárgyaló ülés típusa: nyílt / zárt, rendes / rendkívüli  
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített

## ELŐTERJESZTÉS

### Sződliget Nagyközség Képviselő-testületének 2022. szeptember 09-én tartandó ülésére

**Tárgy:** A Sződliget, Jégmadár u. (1212/242 hrsz) szám alatti ingatlan villamos-energia ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték kiépítéséhez szükséges hozzájárulások

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

*Az ingatlan tulajdonosa villamosenergia-ellátását szolgáló igényt adott be az ELMŰ Hálózati Kft-t (1132 Budapest Váci út 72-74.) részére. Meglévő teljesítmény: 0A, Igény: 3x1x32A*

*A Sződliget, (1212/242 hrsz) alatti ingatlan villamos-energia ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték kiépítésének tervezését az Elmű Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) végezte.*

#### **A tervezett technológia leírása:**

*A tárgyi ingatlan villamosenergia-ellátása Jégmadár utcában haladó NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> SM 0,6/1 kV (Al) típusú földkábelhálózatról (18818/20 sz. tr. állomás 1. ák. áramköre 11818 20/1/2) biztosítható.*

*A felvevőképesség vizsgálatot, a csatlakozási pontot, valamint a hálózatról való leágazási pontot a hálózat üzemeltetője, vizsgálta és határozta meg.*

#### **A tervezett csatlakozókábel:**

*Az NAYY-J 4x25 mm<sup>2</sup> RE 0,6/1 kV (Al) típusú csatlakozókábelt a zöldterületen futó NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> SM 0,6/1 kV (Al) típusú földkábelről indítják. A T-leágazó szerelvényt a nyomvonalrajzon jelölt helyen alakítják ki.*

*A kábelt a nyomvonalrajzon jelölt módon vezetik el az ingatlanon az elosztói engedélyes által létesítendő elosztói tulajdonú CSE-T csatlakozó elosztó berendezésig.*

*A nyomvonal szilárd útburkolatot nem érint.*

*Kérelmező a Sződliget nagyközség területén található 1212/242 hrsz-ú ingatlan villamos-energia ellátás kiépítéséhez szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kér a Sződliget 1212/130 hrsz-ú közterületre.*

*Az előterjesztés mellékletét képezi az Elmű Hálózati Kft. által készített műszaki tervdokumentáció és a Tervező tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást igénylő levele.*

*A fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.*



Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.  
Tel: 27/590-095, Tel./fax: 27/590-236  
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

### Határozati javaslat

*Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete megadja a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást az Elmű Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) részére a 2133 Sződliget 1212/242 hrsz-ú ingatlan villamosenergia-ellátás kiépítéséhez.*

**Kikötések:** *A villamos-energia ellátást kizárólag a kiviteli terv szerinti földkábeles csatlakozóvezetékkel, az út burkolatának megbontása nélkül, lehet megoldani.*

*Az esetlegesen felbontott burkolatot az eredeti állapotára kell helyreállítani, valamint az útlezárás kapcsán mindkét irányú forgalom biztosítását meg kell szervezni.*

*A közút, illetve az azon lévő műtárgyak megrongálódásából származó károkért – amennyiben az Kérelmező által végzett munkával összefüggésbe hozható – a Kérelmezőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.*

*A munkálatok végzése során a helyszínt kellőképpen meg kell világítani, valamint a baleset veszélyére utaló forgalomszabályozó jeleket jól láthatóan ki kell helyezni.*

*A munkálatok befejezése után az ideiglenes forgalomkorlátozást haladéktalanul meg kell szüntetni és az eredeti forgalmi rendet visszaállítani.*


*Kivitelezőknek a villamos hálózat rekonstrukciójával érintett ingatlanok lakóit a munkálatok megkezdése előtt legalább 3 nappal az esetleges áramkimaradásokról és korlátozásokról értesíteni kell.*

*A munkálatok során esetlegesen bekövetkező személyi sérülésekért, anyagi károkért Jogosult a felelős.*

*A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás aláírására.*

**Határidő: azonnal**  
**Felelős: polgármester**

Sződliget, 2022. szeptember 09.

  
**Juhász Béla**  
polgármester