



Szödliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2133 Szödliget, Szt. István u. 34-36.
Tel: 27/590-095, Tel./fax: 27/590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

Iktatószám:	SZL / 8205 - 2 / 2023.
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2023. december 08.
A napirendet tárgyalja:	Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:	Gerencsér Lívía
Előterjesztő:	Juhász Béla polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa:	<u>nyílt</u> / zárt, <u>rendes</u> / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:	<u>egyszerű</u> / minősített

ELŐTERJESZTÉS

Szödliget Nagyközség Képviselő-testületének 2023. december 08-án tartandó ülésére

Tárgy: A 2123 Szödliget, Akácós út 51. sz. 1388/1 hrsz-ú ingatlan villamosenergia ellátása kiépítéséhez szükséges hozzájárulások

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ingatlan tulajdonosa villamosenergia-ellátását szolgáló igényt adott be az ELMŰ Hálózati Kft-t (1132 Budapest Váci út 72-74.) részére.

A Szödliget, (1388/1 hrsz) alatti ingatlan villamos-energia ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték kiépítésének tervezését a Bedax Kft. (1102 Budapest, Halom utca 8/a.) végezte. Felelős tervező: Kürti Zsolt.

A tervezett technológia leírása:

A KT 1715-22 munkaszámú műszaki tervdokumentáció szerint.

Igényelt villamos energia: 3x25 A + 1x32 A (H tarifa).

A felvevőképesség vizsgálatot, a csatlakozási pontot, valamint a hálózatról való leágazási pontot a hálózat üzemeltetője, vizsgálta és határozta meg.

A tervezett csatlakozókábel: A műszaki tervdokumentáció szerint.

A nyomvonal a 1764 hrsz-ú közterületet érinti.

2133 Szödliget, Akácós út 51. (1388/1 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása az érintett ingatlan előtt haladó AASC 4x95 + 25mm² típusú terített hálózat oszlopáról megvalósítható. A 1764 közterületen meglévő B10/400 betonoszlopról vezeik le a létesítendő csatlakozókábelt, a más tervben tervezett, fogyasztói telepítésű kábelfogadó szekrényig. Az oszlopon a kábelt, 3 méteres magasságig védőcsőben vezetik és a teljes hosszban acélszalaggal rögzítik. Az úttest alatt KPE 110 mm, gépkocsibejáró- és közmű keresztezésénél KPE 110 mm átmérőjű védőcsövet építenek be, valamint a nyomvonalrajzon jelölt egyéb helyeken is védőcsövet helyeznek el. A kábelnyomvonal teljes szakaszán (kivéve fűrészi útkeresztezések) „ERŐSÁRAMÚ KÁBEL” feliratú figyelmeztető szalagot helyeznek el, a kábel vagy védőcső függőleges felső alkotójától vett 20 cm-en kívül.



Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel: 27/590-095, Tel./fax: 27/590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

Tervezett csatlakozókábel műszaki adatai

Igényelt energia:	3x25 A + 1x32 A (H tarifa)
Vételezési és mérési feszültség szint:	0,4 kV - kiefeszültség
Áramnem:	3 fázisú, váltakozó
Frekvencia:	50 Hz
Tervezett csatlakozókábel típusa: Tervezett védőcső típusa: Tervezett védőcső hossz:	NAYY-J 4x25 mm ² RE 0,6/1 kV KGØ110 + KPE Ø 63 (oszlopon) 1m + 3m
Tervezett nyomvonalhossz:	3 m
Tervezett kábel szükséglet:	18 m

Kérelmező a Sződliget nagyközség területén található 11388/1 hrsz-ú ingatlan villamos-energia ellátás kiépítéséhez szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kér a Sződliget 1764 hrsz-ú közterületre.

Az előterjesztés mellékletét képezi a Bedax Kft. által készített műszaki tervdokumentáció és a Tervező tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást igénylő levele.

A fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.



Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel: 27/590-095, Tel./fax: 27/590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

Határozati javaslat

*Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete megadja / nem adja meg ^{*1} a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást a Bedax Kft. (1102 Budapest, Halom utca 8/a.) részére a 2133 Sződliget 1388/1 hrsz-ú ingatlan villamosenergia-ellátás kiépítéséhez.*

Kikötések:

A villamos-energia ellátást kizárólag a kiviteli terv szerinti földkábeles csatlakozóvezetékkel, az út burkolatának megbontása nélkül, lehet megoldani.

Az esetlegesen felbontott burkolatot az eredeti állapotára kell helyreállítani, valamint az útlezárás kapcsán mindkét irányú forgalom biztosítását meg kell szervezni.

A közút, illetve az azon lévő műtárgyak megrongálódásából származó károkért – amennyiben az Kérelmező által végzett munkával összefüggésbe hozható – a Kérelmezőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.

a munkaárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölteni tilos. A visszatöltött anyagot a vonatkozó szabványok szerint tömöríteni kell. A töltés tömörségét a kivitelezés során ellenőrizni és dokumentálni kell. A tömörségi mérési vizsgálatok díja az igénybevevőt terheli. Minőségi vita esetén a jogosultnak kell további vizsgálatokkal igazolni a megfelelőséget.

Kivitelezőnek a villamos hálózat rekonstrukciójával érintett ingatlanok lakóit a munkálatok megkezdése előtt legalább 3 nappal az esetleges áramkimaradásokról és korlátozásokról értesíteni kell.

A közúton a munkálatok időtartama alatt a víz akadálytalan elfolyásáról, a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell.

A bontás környezetében lévő ingatlanok megközelíthetőségét biztosítani köteles.

A munkálatok során esetlegesen bekövetkező személyi sérülésekért, anyagi károkért Jogosult a felelős.

*A Képviselő-testület felhatalmazza / nem hatalmazza fel ^{*2} a Polgármestert a tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás aláírására.*

^{*1} A megfelelő rész aláhúzendó.

^{*2} A megfelelő rész aláhúzendó.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sződliget, 2023. december 08

Juhász Béla
polgármester

