



Szódliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Szódliget, Szt. István u. 34-36.
Tel: 27/590-095, Tel./fax: 27/590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

Napirendi pont:
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2021. október 15.
A napirendet tárgyalja: Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette: Juhász Béla
Előterjesztő: Juhász Béla polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa: nyílt/ zárt, rendes/rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű/minősített

ELŐTERJESZTÉS

Szódliget Nagyközség Képviselő-testületének 2021. október 15-én tartandó ülésére

Tárgy: Szóddal közös gyermekorvosi ellátási körzet vonatkozásában meglévő társulás megszüntetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Bíró Emőke gyermekorvos 2021. november 01. napjával felmondta Sződ község vonatkozásában a gyermekorvosi ellátási szerződését.

Ahhoz, hogy Sződ településen a gyermekorvosi ellátás folyamatosan biztosított legyen, a gyermekorvosi ellátási körzet vonatkozásában a meglévő társulás megszüntetésre kell hogy kerüljön.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társulás megszüntetéséhez szíveskedjék hozzájárulni.

Határozati javaslat


Szódliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szóddal közös gyermekorvosi ellátási körzet vonatkozásában meglévő társulást 2021. november 1. napjával megszünteti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a társulás megszüntetésére vonatkozó dokumentum aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Szódliget, 2021. 10. 01.


Juhász Béla
polgármester

EI-CO TECH KFT.

🏠 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.

☎ +36 28 430 562 📠 +36 28 520 879

🌐 www.elcotech.hu

✉ elcotech@elcotech.hu



ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Tárgy: *Sződliget, Ország út 6. hrsz.: 1224/2, Házmester
Vagyonkezelő és Szolg. Kft. villamosenergia-
bővítés
(CS-28382)*

Megbízó: *ELMŰ Hálózati Kft.*

Ügyvezető igazgató: *Muhari Márton*

Felelős tervező: *Hetzl Péter
EN-VI
01-17427*

Tervszám: 21TER0031
2021.09.

EI-CO TECH KFT.

🏠 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.

☎ +36 28 430 562 📠 +36 28 520 879

🌐 www.elcotech.hu

✉ elcotech@elcotech.hu



Rövid Műszaki dokumentáció

1. Létesítendő hálózat megnevezése: 21TER0031 CS-28382 Sződliget, Ország út 6.
hrsz.: 1224/2, Házmaster Vagyonkezelő és Szolg. Kft.
villamosenergia- bővítés

2. Beruházás általános adatai
 - 2.1. Beruházás rendeltetése: Hálózat - építés
 - 2.2. Megrendelő megnevezése és címe: ELMŰ Hálózati Kft.
1132 Budapest, Váci út 72-74.
 - 2.3. Engedélyes megnevezése és címe: ELMŰ Hálózati Kft.
1132 Budapest, Váci út 72-74.

 - 2.4 Tervező megnevezése és címe,
tervezői jogosultsága: Hetzl Péter
Jogosultságok: EN-VI
Kamarai azonosító: 01-17427
Elektromos-Kommunikációs
Technológiák Kft.
2100 Gödöllő, Repülőtéri u. 11.

3. Építendő hálózat műszaki adatai
 - 3.1. Nyomvonal hossza:
1KV földkábel ÚJ nyomvonal: 120,5 m
 - 3.2. Hálózat névleges feszültsége: 0.4 kV
 - 3.3. Vezetők száma és keresztmetszete: NAYY-J 4X240 mm²

EI-CO TECH KFT.

🏠 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.

☎ +36 28 430 562 📠 +36 28 520 879

🌐 www.elcotech.hu

✉ elcotech@elcotech.hu

**Leírás:****Előzmények:**

A Házmaster Vagyonkezelő és Szolg. Kft. teljesítménybővítési igényt adott be az ELMŰ Hálózati Kft. részére. Meglévő teljesítmény: 3x25A
Igény: 3x80A

Leírás:

A kiindulási pont 10621/20 transzformátorállomás meglévő kitápláló kábel végpontja. A meglévő NAYY-J 4x240mm² kábelt az M1 oszlopról történő lebontása után a földbe leforgatva egyenes kötéssel össze kell kötni az új tervezett NAYY-J 4X240mm² földkábelrel. A 1222 hrsz.-ú beton útnál útvágással KG 160Ø védőcsövet fektetünk melyben tovább haladva átjutunk az út baloldalára.

100 méter nyomvonal hosszúság után útvágással átjutunk a beton út jobb oldalára. Az útvágásnál KG 160Ø védőcsőbe húzzuk be a tervezett földkábelrel. A közművek sokasága miatt volt szükségszerű, hogy a beton út (hrsz.: 1222) baloldalán haladjunk amíg meg nem érkezünk a tervezett elosztószekrényhez. Az E1 tervezett IMBMSZ elosztó szekrénybe bekötjük az NAYY-J 4X240mm² földkábelrel. A tervezett elosztószekrény mellett található meglévő megamaradó M2-es oszlopra a tervezett NAYY-J 4X240mm² földkábel felkötése után a meglévő 1 kV-os légvezeték megtáplálása is biztosított. Az E1 tervezett elosztószekrénybe beforgatjuk a tervezett NAYY-J 4x50mm² földkábelrel melyen eljuttatható az igényelt teljesítmény az igénylő közterületi telekhatárán létesítendő fogyasztói tulajdonú fogadó és mérőhelybe. (1224/2)

Küzműkeresztezéseknél KG 160Ø védőcsőbe helyezük a tervezett NAYY-J 4X240mm² földkábelrel.

A tervezett földkábelek fektetésénél a kábelárok ásása a meglévő közművekre való tekintettel csak óvatos kézi földmunkával végezhető! A tervezett földkábel mélysége földszívban -0,7 m. Közmű, útkereszteződés és kapubejáró alatt a tervezett 1kV-os földkábelrel 160 mm-es műanyag védőcsőbe kell helyezni, fektetési mélység ezeken a szakaszokon -1,0 m.

A területet a munkák elvégzését követően eredeti állapotába helyre kell állítani. A tervezett kábel fektetési mélység -0,7m. A kifesztültségű kábelek fölé teljes nyomvonalon kábeljelző szalagot kell elhelyezni. A kábeleket a szabvány előírásai szerint kell jelölni. A tervezett kábeleket az út, járda, kapubejáró és közművek keretezésénél, valamint a hálózati oszlopok mellett védőcsőben kell húzni. A védőcsöveket vízzáróan tömíteni kell!

EL-CO TECH KFT.

🏠 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.
☎ +36 28 430 562 📠 +36 28 520 879
🌐 www.elcotech.hu
✉ elcotech@elcotech.hu



A kivitelezés során az MSZ 151, 7487, 13207 szabványok előírásait be kell tartani. A kivitelezést követően a kábeleket be kell méretni, és közműnyilvántartásba kell vetetni.

A talajba fektetett kábelekre vonatkozó MSZ13207:2000 szabvány előírásait be kell tartani.

Érintésvédelem:

Az alkalmazott érintésvédelem módja 1 kV-os hálózaton TN (nullázás) az MSZ 172/1-86 szerint.

Érintett ingatlanok:

hrsz.: (1222); (1224/1); 1224/2

Gödöllő, 2021.09.14.


VILLAMOS MÉRNÖK
Kamarai szám
01-17427,01-68092

Hetzl Péter
tervező
EL-CO TECH KFT.